

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР по ХМАО - Югре)**

г. Нижневартовск

ул. Омская, 15 тел. 41-47-25

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67/2016**  
по делу об административном правонарушении

г. Нижневартовск

" 27 " января 2016 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, главный государственный санитарный врач в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Герасимова Ольга Владимировна, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 41 от 20.01.2016 г., иные материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица:

**Наименование юридического лица: ОАО «Управляющая компания №2»**

**Фактический адрес:** ул. Северная, 11/1, кв.50, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, Тюменская область

**Расчетный счет:** 40702810900000003276, в ЗАО АКБ «Приобье» в г.Нижневартовске

**ОГРН:** 1098603000209

**ИНН:** 8603161210/**КПП:** 860301001

**ОКПО:** 89409093

**БИК:** 047169777

В совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

**У С Т А Н О В И Л:**

✓ *Служба 36*  
При проведении выездной внеплановой проверки по поступившему заявлению (вх. № 2694/290ж от 09.12.2015г.) на неудовлетворительное качество питьевой воды в квартире у потребителя по адресу: ул. Северная, д. 11/1, кв. 50, г. Нижневартовск, юридическим лицом ОАО «Управляющая компания № 2» 15.01.2016г. в 12ч. 40. мин. совершено нарушение ст. 11, 19,23 № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

В ходе проведения проверки специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном» отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований на санитарно-химические (железо, мутность, цветность) в квартире № 50 по адресу: ул. Северная, д. 11/1, г. Нижневартовска на границе эксплуатационной ответственностью (в техподполье жилого дома № 11/1 по ул. Северная) с МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» и горячей воды на границе эксплуатационной ответственностью с МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица №294 от 15.01.2016г. в 12ч. 00 мин. юридическим лицом Открытое акционерное общество «Управляющая компания №2» совершено нарушение ст. 11, 19,29 № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 в новой редакции) СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно:

Согласно протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 514 от 24.12.2015г., питьевая холодная вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения отобранная в квартире потребителя № 50 по ул. Северная, д.11/1, не соответствует требованиям п. 2.2.,3.1., 3.4.,3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям железа - 0,99мг/дм<sup>3</sup>, мутность 4,16мг/дм<sup>3</sup>.

Показатели, по которым установлены превышения, относятся к гигиеническим нормативам с установленными величинами предельно допустимых концентраций (ПДК): железо 0,3 мг/л, мутность 1,5 мг/л.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 512 от 24.12.2015г. проба питьевой (горячей) воды централизованного водоснабжения по органолептическим показателям, отобранная в распределительной сети (до узла учета горячего водоснабжения жилого дома по ул. Северная, д. 11/1 на границе эксплуатационной ответственности водопроводной сети МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение») соответствует требованиям п.2.2, 3.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения».

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 513 от 24.12.2015г. проба питьевой (холодной) воды централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям, на границе эксплуатационной ответственности водопроводной сети МУП г. Нижневартовска «Горводоканал») соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Также был проведен отбор проб горячей воды.

Таким образом, на границе эксплуатационной ответственности ОАО «Управляющая компания №2» показатели качества питьевой воды дополнительно ухудшаются по показателю мутности, а также увеличивается содержание железа.

В соответствии со ст.11 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а так же постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Таким образом, питьевая вода неудовлетворительного качества по санитарно-химическим показателям, подаваемая заявителю ОАО «Управляющая Компания №1», может стать причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта, аллергических реакций и возникновения других неинфекционных заболеваний. Указанные действия (бездействия) юридического лица создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу потребителей.

Таким образом, в действиях юридического лица ОАО «Управляющая компания №1», содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренные ст. 6.5 КоАП РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения

Факт совершения правонарушения подтверждается материалами дела, вина считается установленной.

При назначении наказания учтены все обстоятельства по делу, значимость совершенного правонарушения.

В соответствии с положением ст.4.2 КоАП РФ обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.

В соответствии с положением ст.4.3 КоАП РФ обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 2.1.- 2.4., 4.2.- 4.4., 23.13, 29.9 ч.1 п.1, 29.10 КоАП РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать ОАО «Управляющая компания №2» виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в сумме 20000 руб (двадцать тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен:

Получатель: ИНН 8601024794 КПП: 860101001

УФК по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре (Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Ханты Мансийскому автономному округу – Югре)

Счет: 40101810900000010001

Банк РКЦ г. Ханты – Мансийск

БИК 047162000

Код ОКТМО 71875000

КБК 141 1 16 900 40 04 6000 140

УИН 14102360008400030980 подлежит обязательному указанию при оплате в кредитных учреждениях.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления Постановления о наложении Административного штрафа в законную силу (ст.30.1, 32.2 КоАП РФ).

Квитанцию об оплате административного штрафа предоставить в ТО Роспотребнадзора по адресу: г. Нижневартовск ул. Омская 15, каб. 417.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.25 КоАП РФ)

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ).


1.Юридическим лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в Арбитражный суд (ч.3 ст. 30.1 КоАП РФ).

2.Должностным лицом, гражданином – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела (ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ).

3.Срок предъявления к исполнению данного постановления 2 года. (Закон РФ «Об исполнительном производстве».

4.Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования (п.1 ст. 31.1 КоАП РФ).

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре  
в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе,  
главный государственный санитарный врач  
в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

  
О.В.Герасимова

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Я, \_\_\_\_\_, копию постановления № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г. получил \_\_\_\_\_ подпись  
Взыскатель: Государство «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.